

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Código: MET – 00

Edición: 2

Fecha: Agosto, 2020

## **CONDUCTORES MULTIPLEX**

PRODUCTO: CABLE TRIPLEX WP 1/0 - ACSR 1/0 AWG

NOMBRE CLAVE: CENIA

DESCRIPCION: DOS FASES AISLADAS DE 19 HILOS CABLEADO CONCENTRICO REGULAR CON ESPESORES DE 1.524 MM Y NEUTRO ACSR CABLEADO CONCENTRICO REGULAR CONFIGURACION 6/1.

EL CONDUCTOR COMPLETO ESTA FABRICADO SEGUN LA NORMA **NEMA WC 70** (CABLES DE POTENCIA DE 2000 VOLTIOS O MENOS SIN PANTALLA).

CARACTERISTICAS	UNIDAD	MINIMO	NOMINAL	MAXIMO
	COND	UCTOR FASE		
1. Área Transversal Aluminio	mm²		53.5	
2. Tipo de Cableado/ # de hilos		Concéntrico Clase B / 19 hilos aluminio		
3. Voltaje de Operación	Voltios			600
4. Diámetro del Cable Capa Exterior	mm	9.28	9.47	9.56
5. Espesor de Aislamiento	mm	1.372	1.524	1.676
6. Diámetro Exterior	mm	12.21	12.51	12.82
	CONDU	CTOR NEUTRO		
1. Área Transversal Aluminio	mm²	52.4	53.5	
2. Tipo de Cableado/ # de hilos		Concéntrico Clase AA / 6 hilos aluminio – 1 hilo acero		
3. Carga de Rotura	kgf	1987		
4. Diámetro Exterior	mm	10.00	10.11	10.26
	CABL	E COMPLETO		
	n veces el			
<ol> <li>Relación de Paso</li> </ol>	diam de la			60
	fase			
<ol><li>Longitud de Paso</li></ol>	cm			75
<ol><li>Dirección de Cableado</li></ol>		Mano Izquierda*		
4. Ampacidad <sup>2</sup>	Amps		160	
5. Diámetro Exterior	mm		27.51	
6. Peso Total Conductor	kg/km		627.60	

<sup>\*</sup>Mano Derecha / Izquierda: Se refiere al giro en sentido antihorario / horario de un cable, indicado por los alambres de la parte superior al mirar a través del eje del cable alejándose del observador. La dirección de cableado se define según mutuo acuerdo entre el cliente y ENERWIRE.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ampacidad basada en una temperatura del conductor de 75 °C, temperatura en el ambiente de 40 °C, viento de 0.61 m/s y factor de emisividad de 0.9 en el sol.